

# 特殊建设工程消防验收申请表

工程名称: \*\*\*\*\*工程 (印章)

申请日期: 2020年8月17日

建设单位	*****房地产开发有限公司			联系人	张三丰	联系电话	137****9640				
工程地址	零陵区萍洲东路南侧、阳明大道西侧			类别	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 (装饰装修、改变用途、建筑保温)						
工程投资额 (万元)	13000			总建筑面积 (m <sup>2</sup> )			28309.1				
单位类别	填全称 → 单位名称			描述清楚 资质等级	法定代表人 (身份证号)	项目负责人 (身份证号)	联系电话 (移动电话和座机)				
建设单位	永州市**房地产开发有限公司			↓	樊小中 432924****03010070	李林生 432901****0525385X	137****9640				
设计单位	湖南省*****设计有限公司			建筑行业 甲级	周先平 310110****01135617	刘源 420111****12027327	153****7888				
施工单位	永州市**建筑工程有限公司			建筑施工总 承包贰级	赵敏 432901****1021101X	秦福伟 432901****03202034	173****2222				
施工单位	湖南***消防工程有限公司			消防设施专 业承包贰级	谢文达 430124****02015175	文恒昊 430124****11243037	180****3315				
监理单位	湖南****项目管理有限公司			房屋建筑专 业乙级	张刚敏 432902****04160930	李伟来 610403****01170075	186****6661				
技术服务机构	湖南**消防科技服务有限公司			\\	彭佳斌 430921****11221750	易美爱 431281****11215028	186****				
《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号 (审查意见为合格的)				永零住建消审字 (2020) 第0001号			审查合格日期		2020-08-22		
建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号 (依法需办理的)				施工许可证431102202008260101			制证日期		2020-08-26		
建筑名称	结构类型	使用性质	耐火等级	层数		高度 (m)	长度 (m)	占地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )		
				地上	地下				地上	地下	
1#	框架	住宅楼	二级	15	\\	55	65.7	1320.57	9863.3	\\	
2#	框架	住宅楼	二级	17	\\	56	65.2	707.58	12338.2	\\	
地下室	框架	车库及设备用房	一级	\\	1F	4.8	\\	\\	\\	6107.56	
建筑高度、层数、面积根据规划核实测绘报告和实测图的实际数据填											
\\											
\\											
<input type="checkbox"/> 装饰装修	装修部位	<input type="checkbox"/> 顶棚 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具 <input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他									
	装修面积 (m <sup>2</sup> )	\\			装修所在层数			\\			
<input type="checkbox"/> 改变用途	使用性质	\\			原有用途			\\			
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑保温	材料类别	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2			保温所在层数			1#楼1-15F 2#楼1-17F			
	保温部位	外墙内保温A级 屋面保温B1级			保温材料			内保温: 发泡水泥无机保温板 屋面保温: 难燃挤塑聚苯板			

申请表涉及多页, 需加盖骑缝章

(背面有正文)

本项目为改建工程(装饰装修),原建筑为一类高层公共建筑,地上26层,一层为商铺,第二、三层为商业,第四~二十层为住宅,建筑高度51m,建筑总面积为16666m<sup>2</sup>,原建筑具有完善的消防设施且主体已通过消防验收,意见书文号为:零建验字[2021]1号。本次申请的xxx改建工程(含装饰装修)位于地上二层、三层(不含其余楼层),原使用功能为商业,规划已出具审查意见函,同意将商业使用性质更改为幼儿园,幼儿园总建筑面积为2400m<sup>2</sup>,建筑层高第二、三层均为5.4m。

施工过程中消防设施检测情况(如有)

技术服务机构(印章):

项目负责人签名: 年 月 日

建设工程竣工验收消防查验情况及意见

一、基本情况

本项目为新建工程,一类高层住宅,共2栋,总占地约7217.6m<sup>2</sup>,总建筑面积28309.1m<sup>2</sup>,1#栋地上15层、建筑高度55m、建筑面积9863.3m<sup>2</sup>,2#栋地上17层、建筑高度56m、建筑面积12338.2m<sup>2</sup>,地下室1层,建筑高度4.8m,建筑面积6107.56m<sup>2</sup>。按要求组织了消防验收,验收合格。

建设单位(印章):

项目负责人签名: 年 月 日

申请表涉及  
多页,需加  
盖骑缝章

二、经审查合格的消防设计文件实施情况

该工程符合消防设计审查合格的消防设计文件,验收合格。

设计单位(印章):

项目负责人签名: 年 月 日

三、工程监理情况

在该工程的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、构配件和设备使用、安装前,对其产品质量证明文件进行了核查,以及对消防施工质量实施了工程监理,均符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求,验收合格。

监理单位(印章):

项目总监理工程师签名: 年 月 日

四、工程施工情况

该工程严格按照国家工程建设消防技术标准,消防设计审查合格文件组织施工,不存在擅自改变消防设计,降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、构配件和设备,验收合格。

消防施工专业分包单位(印章):

施工总承包单位(印章):

项目负责人签名: 年 月 日

项目经理签名: 年 月 日

五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 ← 根据检测评定报告所含项目填写

对该工程进行了消防联动控制功能检测,安全疏散系统、非消防电源切换、通风空调排烟系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电梯迫降等联动控制正常。同时对整个联动型火灾自动报警系统有关数据进行了检测,均能达标。综合评定该工程施工质量符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求,调试合格。

技术服务机构(印章):

项目负责人签名: 年 月 日

备注:本工程无涉及消防的设计变更。

本工程有涉及消防的设计变更,详见设计变更通知单号: BJS-01, 变更设计图图号: S-6。

无设计变更则填写第一个,  
有设计变更则填写第二个

意见全部要本人手签,不得代签